



Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu

www.tlrogoziniec.pl; sekretariat@tlrogoziniec.pl

Rogoziniec 115/2; 66-210 Zbąszynek; tel/fax 68 38 40 241

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH w ROGOZIŃCU
Rogoziniec 115/2, 66-210 Zbąszynek
NIP 927-19-30-520, Regon 080796130
tel./fax 68 3840 241

Rogoziniec, 06.07.2021 r.

Nr postępowania: ZSL.26.01.2021.AP

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP III”.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

W dniu 04.07.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania (e-mail) od Wykonawcy. Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp (Dz.U.z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

W projekcie zaprojektowano płytę GKF 18mm, która ma wytrzymałość ogniową EI30 i jest wycofana z produkcji. Propozycja nasza płyta GKF 15mm też ma wytrzymałość ogniową EI 30.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej wszelkie, podane w projekcie a także kosztorysie, nazwy materiałów i urządzeń, znaki towarowe itp., mają charakter przykładowy i zostały wykorzystane w celu określenia oczekiwanego standardu jakościowego i, lub, wskazania oczekiwanych rozwiązań technicznych. Dopuszcza się zastosowanie elementów, materiałów i urządzeń "równoważnych", przez które rozumie się elementy, które przedstawia opis przedmiotu, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez projektantów, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Zgodnie z powyższym Zamawiający wymaga użycia płyt GKF o grubości 18mm o wytrzymałości ogniowej EI30 opisanych w projekcie budowlanym.

Pytanie 2.

Zmiana punktu w umowie o płatność nie jednorazową tylko etapowo płatność co miesiąc.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek jak również nie będzie realizował płatności częściowych.

Pytanie 3.

Jak mamy złożyć ofertę przez epuap, proszę o instrukcję.

Odpowiedź: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Ofertę należy zaszyfrować na miniPortalu i przesłać za pośrednictwem ePUAP.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP (*Instrukcja użytkownika systemu miniPortal –ePUAP* znajduje się do pobrania na stronie internetowej miniportal.uzp.gov.pl i opisuje zasady składania ofert).

DYREKTOR

mgr Antoni Pawłowski

Otrzymują:

- strona internetowa prowadzonego postępowania,
- a/a.